

**Handläggare**  
Henrik Nerlund  
Telefon: 0850829767**Till**  
Stadsbyggnadskontoret

## **Södermalm 7:87 (Slussen), Mälarterrassen och C-huset, 2021-04535-575**

Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat ärende vill Skönhetsrådet anföra följande.

### **Beslut**

Skönhetsrådet tillstyrker förslag till bygglov med nedanstående erinran.

### **Ärendet**

Föreliggande förslag till bygglov innefattar den centrala byggnaden vid nya Slussen samt murar och trappanläggningar i branten mellan Södermalmstorg och Slusströskeln. Sedan detaljplanen för nya Slussen vann laga kraft har Skönhetsrådet genom skrivelser, möten och platsbesök försökt påverka den beslutade gestaltningen. En av de viktigaste frågorna har varit den s.k. Mälarterrassen, en ny mötespunkt som genom ett artificiellt landskap skapar en gen och logisk gångförbindelse överbryggandes höjdskillnaderna. Genom processen har terrassanläggningen förändrats, enligt rådets uppfattning till det bättre, eftersom det offentliga rummet prioriterats på handelsplatsens bekostnad.

I det aktuella förslaget till bygglov har rådet fokuserat på hur stenmurar, glas och trä kommer att te sig. Efter besök på plats kan rådet konstatera att den föreslagna naturstensfasaden är en god lösning som väl anknyter till en Stockholmstradition. Rådet anser vidare att kombinationen av sten från tre olika marmorbrott skapar ett fint liv i väggarna, samtidigt som stor uppmärksamhet måste ges varje stenkombination så att inte för stor flammighet uppfattas. Gränsen mellan variation och rörighet är här hårfin. För att murarna ska kunna ge den tyngd som eftersträvas måste stor hänsyn tas till såväl fogar som hörn. Rådet anser att stenarnas kanter ska huggas grovt samt att fogen ska utföras inskjuten så att väggen uppfattas som kallmur. Runt hörn behöver stenen ett extra djup så att den i den stora skalan inte uppfattas som för tunn. Rådet anser att L-formade stenar här ska användas genomgående.

Gällande de föreslagna burspråken av glas anser rådet att den spetsiga gestaltningen ger ett aggressivt intryck som bör mildras. Rådet finner avslutningsvis att det är ett stilt grepp att utföra de föreslagna paviljongerna med synlig träkonstruktion.



## **Digitala signaturer**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Inga Margareta,Varg	2021-08-25
Magnus Henrik Erkki,Nerlund	2021-08-25