

Upprättad av
FÖRETAG/FÖRFATTARE
 Byggnadsverksid
BYGGNADSVERSKID
 System
SYSTEM

 Dokumenttyp
GRUPPFÖRTECKNING
 Projektnummer
PROJEKTNUMMER
 Projektnamn
PROJEKTNAMN
 Beskrivning
 -

 Handlingsstatus
 [Handlingsstatus]
 Datum
DATUM
 Disciplin
 [DISCIPLIN]

 Ändringsdatum
 -
 Ändringsbeteckning
 -

Kravlista vid ifyllnad av gruppförteckning:

- Rumsnummer eller annan referens skall redovisas för varje belastning. Även styrningar redovisas i enkla drag.
- Rumsnummer eller annan referens skall redovisas för placering av el-central.
- Kraftkategori på centralen: t.ex. A-kraft, B-kraft, C-kraft, U-kraft.
- Om jordfelsbrytare finns, skall det framgå vilken/vilka grupper den skyddar, beteckning på själva JFB samt positionen i förteckningen.
- Varje modul i normkapslingen skall redovisas under "Modulplats" i gruppförteckning, t.ex. en 3-fas grupp skrivs som "12-14" i samma rad oavsett antal moduler. Detta inkluderar alla normkomponenter samt tomma platser på DIN-skena.
- Vidare skall grupper redovisas med "Reserv" där det finns säkring, men ingen belastning. Och "Tom" där det saknas säkring/passdel (PK).
- För dvärgbrytare & personskyddautomater skall karakteristik föregå märkströmmen (t.ex. C16, C10A).
- Info om inkommande kabel: kabelnummer, kabeltyp, kabellängd, maximal avsäkring.
- Info om matande central: centralbeteckning, gruppnummer samt rumsnummer.
- Det skall alltid finnas dubbla exemplar vid centralen/skåpet för att underlätta vid revidering.

Korrekt ifylld förteckning kan se ut såhär: OBS, EXEMPEL!

Plan	1	Kraftkategori	U31.AX-P.WLB.1123	Förimpedans L-PE (mΩ)	200 mΩ
Rumsnummer	13212	U-kraft		Kortslutningsström L-PE Ik (kA)	2 kA
Matande central:	A1A, Grupp 2, rum 12310				
Inkommande kabel:	HKA 0131, FEFEK				
Modul-plats	Objekt/Placering	Via styrning	Via JFB	Säkr märkström (A)	Kabeltyp/Area (mm ²)
1-2	Huvudbrytare			25	
3-10	JFB 1. 30mA, autotest- och återställningsfunktion			25	
	JFB 2. 30mA, autotest- och återställningsfunktion				
19-21	Belysning i hall 12345, förråd 15235	K1	JFB1	3 x C16	EQLQ 5G2,5
22	Vägguttag via central		JFB2	C10	EQLQ 3G1,5
23	Reserv			B10	
24-25	Kontaktor för belysningsstyrning			16	
26-36	Tom				

